

План работы по предписанию устранении нарушений №10 от 20.02.2024г.  
КГУ "Школа-лицей имени Балуана Шолака города Макинск отдела образования  
по Буландынскому району управления образования Акмолинской области"

№	Перечень выявленных нарушений (пункты требований и наименования проверочных листов по которым выявлены нарушения)	Оценка степени риска	Рекомендации и указания по устранению выявленных нарушений, сроки их устранения	Выполненные работы по устранению
1	П.7. Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности	Незначительное	Приобрести специальный журнал по учету работ по техническому обслуживанию и планово – предупредительному ремонту технических средств систем противопожарной защиты. Основание: п.66 Правил пожарной безопасности утвержденного приказом МЧС РК от 21 февраля 2022 года № 55; срок устранения: 28.03.2024г.	Журнал по учету работ по техническому обслуживанию – приобретено (картина 1)
2	П.32. Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности	Грубое	Завести журнал эксплуатации молниезащитных устройств с отметкой осмотра молниезащитных устройств не реже одного раза в год в предгрозовую сезон. Основание: п.44,45 ППБ утвержденного приказом МЧС РК от 21 февраля 2022 года № 55; срок устранения: 28.03.2024г.	Журнал эксплуатации молниезащитных устройств - заведено (картина 2)
3.	П.37. Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности	Грубое	Не допускать хранение горючих материалов под лестничным маршем. Основание: п.24 ППБ утвержденного приказом МЧС РК от 21 февраля 2022 года № 55; Срок устранения: 28.03.2024г.	Горючие материалы под лестничным маршем перенесены на склад (картина 3)
4	П.48. Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности	Грубое	На первом этаже здания не допускать загромождение на путях эвакуации. Основание: п.116 ППБ утвержденного приказом МЧС РК от 21 февраля 2022 года № 55; Срок устранения: 28.03.2024г.	Загромождения на первом этаже здания на путях эвакуации убраны (картина 4, 4.1)
5	П.56. Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо	Значительное	Приобрести паспорта на первичные средства пожаротушения (огнетушители)	При приобретении огнетушителей паспорта в комплекте

	от категории, предназначения и вида деятельности		Основание:п.70 ППБ утвержденного приказом МЧС РК от 21 февраля 2022 года № 55; Срок устранения: 28.03.2024г.	имеются. (картина 5)
6	П.62. Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности	Грубое	Произвести ремонт светового индикатора «Выход» перед входом школы. Основание:п.35 ППБ утвержденного приказом МЧС РК от 21 февраля 2022 года № 55; Срок устранения: 28.03.2024г.	Световой индикатор «ВЫХОД» перед входом – заменен. (картина 6)
7	П.81. Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности	Грубое	Проводить испытание и измерение сопротивления изоляции проводов, кабелей и заземляющих устройств. Основание:п.87 ППБ утвержденного приказом МЧС РК от 21 февраля 2022 года № 55; Срок устранения: 22.04.2024г.	Для проведения испытания и измерения сопротивления изоляции проводов, кабелей и заземляющих устройств заявка подано на портал.
8	П.83. Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности	Грубое	Соединения жил проводов в спортзале школы, а также в кабинете трудовой производить при помощи опрессовки, сварки, пайки или специальных зажимов. Основание:п.87 ППБ утвержденного приказом МЧС РК от 21 февраля 2022 года № 55; Срок устранения: 28.03.2024г.	Соединение жил проводов в спортзале, мастерской мальчиков произведен с помощью- зажимов (картина 8, 8.1)
9	П.95. Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности	Грубое	Обеспечить хранение твердого топлива(уголь) в специально приспособленном для этого помещения и более 8м от сгораемых строений. Основание:п.116 ППБ утвержденного приказом МЧС РК от 21 февраля 2022 года № 55; Срок устранения: 22.04.2024г.	Для хранения твердого топлива (уголь) территория приспособлены железные ограждения (картина 9)



Картина 6




Картина 8



Картина 8.1



Картина 4



Картина 4.1



Картина 3

# Журнал

регистрации работ по техническому обслуживанию

Наименование объекта и его местонахождение (адрес, телефон) Заказчик Коммунальное государственное учреждение "Школа-лицей имени Баулана Шоласа города Мажилиса области образования по Буландыкскому району управления образования Акмолинской области" Акмолинская область, Буландыкский район, г.Мажилис, Жылысайты, 19

Удельный перечень установленных приборов, датчиков

Персонал: *Берс РК - 8-16-15*, *Берс РК - 16-15*, *Шимельт - 15-15*, *Шимельт - 15-15*

Ответственный за оборудование по техобслуживанию

Заказчик должность Ф.И.О. *Досмусыбаев С.Н.*

Номер договора № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ 2024 года

Для выполнения и оказания услуг ТОО «Беру-Колесо» задействует своих сотрудников: Акбаев Ардам Серикович, Мамутов Евгений Васильевич, Харчиков Александр Алексеевич

Телефон руководителя: 87017759270, 87017759270 8716-2-31-15-40

Начато *19.02.24*

Окончено \_\_\_\_\_

Примечание

Кокшетау-2024 год

### График проведения технического обслуживания

Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь
08.01.2024	07.02.2024	06.03.2024	06.04.2024	03.05.2024	01.06.2024	01.07.2024	01.08.2024	01.09.2024	01.10.2024	01.11.2024	01.12.2024
31.01.2024	28.02.2024	26.03.2024	26.04.2024	30.05.2024	30.06.2024	30.07.2024	28.08.2024	30.09.2024	30.10.2024	30.11.2024	23.12.2024

ТОО «Беру-Колесо»  
Акмолинская область, г.Кокшетау, МАЛИКА ГАБДУЛЛИНА, 42  
БИН/ИНН 191140010000  
БИН КС/ВК/Ж/Ж  
ИНН КЗ/218582303129680643  
АО «Банк ЦентрКредит»  
Тел.: 87017759270

Руководитель: *Досмусыбаев Алин Талканович*

### Техническая спецификация на услуги по системному техническому обслуживанию и модернизации системы пожарной сигнализации и системы видеонаблюдения

#### Общие требования

Требования к оказанию услуг и потенциальному поставщику указаны в техническом задании. Все предложенные услуги должны соответствовать или превышать требования, указанные в данной технической спецификации.

Целью является установка и обслуживание системы видеонаблюдения, модернизация системы автоматической пожарной сигнализации. При нормальном питании напряжением 220В автоматическая пожарная сигнализация должна функционировать круглосуточно. Система должна обеспечивать бесперебойную работу (от двух независимых источников запитки) автоматически переключением питания от аккумуляторной батареи по мере истощения системы пожарной сигнализации. Обслуживание установленного оборудования производится специально обученным персоналом Поставщика. Настройка системы видеонаблюдения, замена видеоматрицы, регламентное обслуживание и ремонт оборудования производится в гарантийный период осуществляется специально обученным персоналом Поставщика.

Комплекс технических средств предусматривается для:

- контроля обстановки на всех участках здания, а также в отдельных помещениях;
- раннего обнаружения малозаметных злоумышленников;
- обнаружения и выдачи на централизованный пункт наблюдения видеоизображения;
- оповещения персонала и гостей комплекса об обнаруженном вторжении.

В состав комплекса технических средств должны входить:

- оборудование пожарной сигнализации и системы оповещения;
- кабельные сети;
- оборудование системы видеонаблюдения;
- комплекс должен обеспечивать круглосуточную работу всех входящих в него систем.

Общие требования к потенциальному поставщику

Комплекс должен обеспечивать круглосуточную работу всех входящих в него систем оповещения, системы видеонаблюдения, адресных устройств, системы оповещения и звуковой трансляции. Монтаж, эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт системы видеонаблюдения. Монтаж, техническое обслуживание системы автоматической пожарной сигнализации, включая дежурство и проведение аварийных работ. Проверка и монтаж системы автоматической пожарной сигнализации системы оповещения. Требования к технической поддержке

Потенциальный Поставщик должен обеспечить круглосуточную горячую линию (дополнительный телефон, факс, адрес электронной почты) в режиме 24/7 для подачи информации о работе оборудования, и других вопросов гарантийного обслуживания.

#### Гарантийные требования

Гарантия на оборудование и оказание услуг - 1 год.

Срок оказания услуг

Вся работа по установке видеонаблюдения и системного обслуживания систем пожарной сигнализации и видеонаблюдения у Заказчика. Потенциальный Поставщик приступает к выполнению работ по подписанию договора и акта приема-передачи оборудования по окончании. Время оказания услуг - рабочие дни, выходные и праздничные дни - круглосуточно. Время реакции (исполнение заявки) - не более трех часов в круглосуточном режиме работы. Потенциальный поставщик в течение одного рабочего дня выполняет работы по техническому обслуживанию и модернизации системы.

### АКТ технического обслуживания

\_\_\_\_\_ 2024 года

Комиссия в составе \_\_\_\_\_

Должность: ТОО «Беру-Колесо»

Заявитель: Коммунальное государственное учреждение "Школа-лицей имени Баулана Шоласа города Мажилиса области образования по Буландыкскому району управления образования Акмолинской области" Акмолинская область, Буландыкский район, г.Мажилис, Жылысайты, 19

Представитель заказчика \_\_\_\_\_

Составлена настоящий акт в том, что автоматическая пожарная сигнализация и видеонаблюдение, монтаж, эксплуатация системы, проведено обслуживание.

Представитель заказчика \_\_\_\_\_

Составлен настоящий акт в том, что автоматическая пожарная сигнализация и видеонаблюдение, монтаж, эксплуатация системы, проведено обслуживание.

Представитель заказчика \_\_\_\_\_

Составлен настоящий акт в том, что автоматическая пожарная сигнализация и видеонаблюдение, монтаж, эксплуатация системы, проведено обслуживание.

Представитель заказчика \_\_\_\_\_

Составлен настоящий акт в том, что автоматическая пожарная сигнализация и видеонаблюдение, монтаж, эксплуатация системы, проведено обслуживание.

Представитель заказчика \_\_\_\_\_

Составлен настоящий акт в том, что автоматическая пожарная сигнализация и видеонаблюдение, монтаж, эксплуатация системы, проведено обслуживание.

Представитель заказчика \_\_\_\_\_

Составлен настоящий акт в том, что автоматическая пожарная сигнализация и видеонаблюдение, монтаж, эксплуатация системы, проведено обслуживание.

Представитель заказчика \_\_\_\_\_

Составлен настоящий акт в том, что автоматическая пожарная сигнализация и видеонаблюдение, монтаж, эксплуатация системы, проведено обслуживание.

Представитель заказчика \_\_\_\_\_

Составлен настоящий акт в том, что автоматическая пожарная сигнализация и видеонаблюдение, монтаж, эксплуатация системы, проведено обслуживание.

Представитель заказчика \_\_\_\_\_

Составлен настоящий акт в том, что автоматическая пожарная сигнализация и видеонаблюдение, монтаж, эксплуатация системы, проведено обслуживание.

Представитель заказчика \_\_\_\_\_

Составлен настоящий акт в том, что автоматическая пожарная сигнализация и видеонаблюдение, монтаж, эксплуатация системы, проведено обслуживание.

Представитель заказчика \_\_\_\_\_

Составлен настоящий акт в том, что автоматическая пожарная сигнализация и видеонаблюдение, монтаж, эксплуатация системы, проведено обслуживание.

Представитель заказчика \_\_\_\_\_

Составлен настоящий акт в том, что автоматическая пожарная сигнализация и видеонаблюдение, монтаж, эксплуатация системы, проведено обслуживание.

Представитель заказчика \_\_\_\_\_

Составлен настоящий акт в том, что автоматическая пожарная сигнализация и видеонаблюдение, монтаж, эксплуатация системы, проведено обслуживание.

Представитель заказчика \_\_\_\_\_

Составлен настоящий акт в том, что автоматическая пожарная сигнализация и видеонаблюдение, монтаж, эксплуатация системы, проведено обслуживание.

Представитель заказчика \_\_\_\_\_

Составлен настоящий акт в том, что автоматическая пожарная сигнализация и видеонаблюдение, монтаж, эксплуатация системы, проведено обслуживание.

Представитель заказчика \_\_\_\_\_

Составлен настоящий акт в том, что автоматическая пожарная сигнализация и видеонаблюдение, монтаж, эксплуатация системы, проведено обслуживание.

Представитель заказчика \_\_\_\_\_

Составлен настоящий акт в том, что автоматическая пожарная сигнализация и видеонаблюдение, монтаж, эксплуатация системы, проведено обслуживание.

Представитель заказчика \_\_\_\_\_

Составлен настоящий акт в том, что автоматическая пожарная сигнализация и видеонаблюдение, монтаж, эксплуатация системы, проведено обслуживание.

Представитель заказчика \_\_\_\_\_

Составлен настоящий акт в том, что автоматическая пожарная сигнализация и видеонаблюдение, монтаж, эксплуатация системы, проведено обслуживание.

Представитель заказчика \_\_\_\_\_

Составлен настоящий акт в том, что автоматическая пожарная сигнализация и видеонаблюдение, монтаж, эксплуатация системы, проведено обслуживание.

Представитель заказчика \_\_\_\_\_

Составлен настоящий акт в том, что автоматическая пожарная сигнализация и видеонаблюдение, монтаж, эксплуатация системы, проведено обслуживание.

Представитель заказчика \_\_\_\_\_

Составлен настоящий акт в том, что автоматическая пожарная сигнализация и видеонаблюдение, монтаж, эксплуатация системы, проведено обслуживание.

Представитель заказчика \_\_\_\_\_

Составлен настоящий акт в том, что автоматическая пожарная сигнализация и видеонаблюдение, монтаж, эксплуатация системы, проведено обслуживание.

Представитель заказчика \_\_\_\_\_

Составлен настоящий акт в том, что автоматическая пожарная сигнализация и видеонаблюдение, монтаж, эксплуатация системы, проведено обслуживание.

Представитель заказчика \_\_\_\_\_

Составлен настоящий акт в том, что автоматическая пожарная сигнализация и видеонаблюдение, монтаж, эксплуатация системы, проведено обслуживание.

Представитель заказчика \_\_\_\_\_

Составлен настоящий акт в том, что автоматическая пожарная сигнализация и видеонаблюдение, монтаж, эксплуатация системы, проведено обслуживание.

Представитель заказчика \_\_\_\_\_

Составлен настоящий акт в том, что автоматическая пожарная сигнализация и видеонаблюдение, монтаж, эксплуатация системы, проведено обслуживание.

Представитель заказчика \_\_\_\_\_

Составлен настоящий акт в том, что автоматическая пожарная сигнализация и видеонаблюдение, монтаж, эксплуатация системы, проведено обслуживание.

Представитель заказчика \_\_\_\_\_

Составлен настоящий акт в том, что автоматическая пожарная сигнализация и видеонаблюдение, монтаж, эксплуатация системы, проведено обслуживание.

Представитель заказчика \_\_\_\_\_

Составлен настоящий акт в том, что автоматическая пожарная сигнализация и видеонаблюдение, монтаж, эксплуатация системы, проведено обслуживание.

Представитель заказчика \_\_\_\_\_

# Картина 1

«Школа-лицей имени Баулана Шоласа»

## Журнал проверки состояния устройств молниезащиты

Начат Февраль 2024 г.  
Окончен 30 г.

Акт от 26.02.2024 года

О состоянии молниезащитного устройства

Комиссия в составе: директор школы Куманова А.Е., зам по АХЧ Исмаилов С.К., эксперт Назмусыбаев А.

Составлена настоящий акт, что в ходе проверки молниезащитное средство находится в надлежащем состоянии, в исправном состоянии.

Директор школы: *Куманова А.Е.*

# Картина 2

Технический документ с чертежами, таблицами и текстовыми блоками. Включает информацию об объектах (ЭРС) и различные технические данные.

Включены штампы ОТК (Организация технического контроля).

# Картина 5



Картина 9